

المقاول		وكالة التعمير و المشاريع		الاستشاري	
شركة طرق الرياض للمقاولات		الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف		مكتب رمك للإستشارات الهندسية	
		اداره تنفيذ الطرق			
☒	تقديم جديد	مشروع تلال الغروب			
☐	اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم		الاعمال المساحيه و الترابيه	

اسم الحي : الامير فواز

رقم المخطط : BLOCK03

رقم الشارع : ROAD 03

استلام الطبقة : 1ST LAYER SUBBASE

من محطة رقم : 150+0

الى محطة رقم : 264.28+0

اعمال اخرى : ☐

التاريخ : 7/11/2024 0:00

مهندس الموقع :

توقيع المهندس المشرف :

المراقب : ☐

المساح : ☐

المختبر : ☐

ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطة : 150+0

الى المحطة : 264.28+0

مرفقات : ☐

القطاع الطولي : ☐

القطاع العرضي : ☐

اخرى : ☐

متطابق : ☒

غير متطابق : ☐

التاريخ : / /

التوقيع :

ملاحظات :

من محطة :

الى محطة :

توقيع المساح :

التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد :

تصنيف المواد : ☐

رقم مرفق : ☐

قيمة البركتور :

الربطيه المثلي :

ملاحظات :

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الربطيه	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

النتيجة : ☐

ناجح : ☐

راسب : ☐

التوقيع :

التاريخ : / /

ملاحظات :

تعليمات المهندس الاستشاري :

موافق : ☒

غير موافق : ☐

التوقيع :

ملاحظات :

تم الاستلام :

مندوب المقاول :

التوقيع :

التاريخ : / /

ملاحظات :



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
الهاتف: 0543714479 - الفاكس: 0566157166 - البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-B03-3		رقم الشارع :-		تلال الغروب		إسم المشروع :-					
264.28M		طول الشارع :-		BLOCK03		رقم المخطط :-					
18		عرض الشارع :-		1ST LAYER		رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R	9.000			LAYER THICKNESS				0.150	
		WIDHT-L	9.000			DEOTH FROM TOP SUB G				0.000	
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%			
				-5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500			
13	150	530216.3095	2369280.203	60.043	59.961	60.013	59.961	60.043	9.000	9.000	
14	162.5	530227.8502	2369275.4	60.198	60.116	60.168	60.116	60.198	9.000	9.000	
15	175	530239.3908	2369270.598	60.353	60.271	60.323	60.271	60.353	9.000	9.000	
16	187.5	530250.9315	2369265.796	60.507	60.425	60.477	60.425	60.507	9.000	9.000	
17	200	530262.4722	2369260.993	60.662	60.580	60.632	60.580	60.662	9.000	9.000	
18	212.5	530274.0129	2369256.191	60.817	60.735	60.787	60.735	60.817	9.000	9.000	
19	225	530285.5536	2369251.388	60.972	60.890	60.942	60.890	60.972	9.000	9.000	
20	237.5	530297.0943	2369246.586	61.118	61.036	61.088	61.036	61.118	9.000	9.000	
21	250	530308.635	2369241.784	61.244	61.162	61.214	61.162	61.244	9.000	9.000	
22	262.5	530320.1756	2369236.981	61.363	61.281	61.333	61.281	61.363	9.000	9.000	
23	264.28	530321.8197	2369236.297	61.380	61.298	61.350	61.298	61.380	9.000	9.000	
الإستشاري				المقاول							
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات							
الإسم :- م/ فاضل محمد				الإسم :-							
التوقيع :-				التوقيع :-							
التاريخ :-				التاريخ :-							



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.74
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	04-11-24
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st Layer of Sub Base
Location	Block 03 Road 03 Sta. 0+125 to Sta. 0+264

[illegible]

M.D.D	=	2.191 kg/m ³
O.M.C	=	7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

*These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test report date.

Checked by

Approved by _____



